

資料提供年月日	平成 17年10月 31日	
問い合わせ先	課名 水道局 浄水課	
	電話	222-3939
担当者	職氏名 課長 次田 公巧	

## 広 報 連 絡

- 1 件 名 西川の水道用凝集剤（PAC）の流出事故について
- 2 発生日時 平成17年10月31日（月）10時
- 3 発生場所 西川
- 4 経緯及び対応等

11時20分頃、市民から西川にて魚がへい死しているとの連絡を受け、現場調査の結果、同日10時に三野浄水場において、水道用凝集剤（PAC）の移送切替作業を誤り、5,000リットルを用水へ流出したことが原因であることが判明した。

PACに毒性はないが、原液であったことから、魚に影響が出たもので、直ちに移送ポンプを停止して、西川の魚の死骸の回収を行い、水質検査を実施している。

### PAC（パック）

ポリ塩化アルミニウム(Poly Aluminum Chloride の略)。凝集剤の一種

### 危険有害性の分類

- |       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 分類の名称 | 分類基準に該当しない。                       |
| 危険性   | 消防法の危険物、毒劇物取締法の劇物に該当しない。          |
| 有害性   | 労働安全衛生法の有害物、毒劇物取締法の毒物に該当しない。      |
| 環境影響  | 化審法の特定・特定化学物質に該当しない。              |
| 引用文献  | （社）日本化学工業協会の製品安全データシート作成指針による分類基準 |