

資料提供年月日	平成 18年 8月 21日		
問い合わせ先	課名 水道局 浄水課		
	電話	222 - 3939	
担当者	職氏名	課長 次田 公巧 課長代理 片岡 晋	

## 広 報 連 絡

### (記者発表資料)

- 1 件 名 御津地区東部の残留塩素濃度基準値を下回った水道水への対応  
について
- 2 日 時 平成18年8月21日(月)
- 3 場 所 御津地区東部(別紙図面の緑色枠の範囲)
- 4 経緯及び対応等 午前8時30分頃、毎日検査者の連絡によって、御津地区東部の約  
2,200戸に給水している<sup>やばらじょうすいじょう</sup>矢原浄水場(岡山市御津<sup>やばら</sup>矢原580)  
から、残留塩素の基準値(0.1ppm以上)を下回る水道水が給水  
されていることが確認されました。
- 原因は、電気系統の故障によるもので、機器の復旧を即時に行い、  
現在は、配水管内の1,900m<sup>3</sup>の水道水を全て入替える作業を実施  
中であり、本日中には、正常な状態になる予定です。
- 水質的に問題はありませんが、念のため煮沸した水道水の利用を広  
報車で広報しています。

