

資料提供年月日	平成 18年 8月 22日		
問い合わせ先	課名 水道局 浄水課		
	電話	222 - 3939	
担当者	職氏名	課長 次田 公巧	課長代理 片岡 晋

## 広 報 連 絡

1 件 名 御津地区東部の水道水の残留塩素濃度の正常回復について

2 内 容 8月21日付け広報連絡「御津地区東部の残留塩素濃度基準値を下回った水道水への対応について」でお知らせしました水道水の残留塩素濃度は、8か所の検査の結果、同日、午後9時20分には、正常な状態になったことを確認しました。

この間、市民から配水管内の水道水の放水による濁水1件、同じく放水による水圧低下5件、広報車による広報内容に関すること20件の問い合わせがありました。体調の不調を訴えるなどの問い合わせは、今のところありません。

なお、本日午前9時から、広報車により、水道水が正常回復したことを広報しています。