

資料提供年月日	平成19年1月19日		
問い合わせ先	課名 水道局中工事センター		
	電話	直通 221-9987	
担当者	職名・氏名	所長	熊代 浩二
	職名・氏名	所長代理	西村 憲一

広 報 連 絡

- 件 名 水道送水管口径400mmの破損について
- 場 所 福浜町20-1地先
- 原 因 平成19年1月19日(金)午後5時ごろ、市道路建設課道路改良
工事中に誤って水道管400mmを破損したものの
- 現場の状況 現在、復旧に向けて鋭意工事中

23時ごろから400mmのバルブ作業を行うことにより、濁水のお
それがあります。この作業により、断水するおそれはありません。

なお、復旧の見込みは未定です。
- 被害の予想 濁水家屋 約1,200戸