

資料提供年月日	平成19年1月20日	
問い合わせ先	課名 水道局中工事センター	
	電話	直通 221-9987
担当者	職名・氏名 所長 熊代 浩二	

広 報 連 絡

- 1 件 名 福浜町地内水道管破損事故について（第2報）
- 2 概 要 平成19年1月19日の広報連絡「水道送水管 口径400mmの破損について」でお知らせした福浜町地内水道管破損事故について、その後の濁水発生状況等をお知らせするもの
- 3 濁水発生状況 平成19年1月20日（土）午前11時までに、水道局に濁水の連絡が2件がありました。
なお、水道は通常どおり使える状況にあります。
- 4 これまでの対応

1月19日(金)	午後 5時	破損事故発生
	9時	簡易仕切弁設置のための掘削作業開始
	10時	広報車による濁水広報の開始
20日(土)	午前 2時30分	簡易仕切弁設置工事完了
	3時30分	簡易仕切弁及び既設仕切弁の閉止作業完了
	7時	破損箇所周辺の掘削作業を完了し、破損箇所を確認
	11時	修理用金具を取り付け、破損箇所の修理完了
- 5 今後の予定

1月22日以降	簡易仕切弁及び既設仕切弁を開ける作業の実施
---------	-----------------------

この作業により濁水が発生するおそれがあるため、付近住民に広報車等による広報を行った上、作業は深夜に行う予定