

| | | |
|---------|-------------|-----------------------|
| 資料提供年月日 | 平成19年 5月20日 | |
| 問い合わせ先 | 課名 水道局企画総務課 | |
| | 電話 | 直通 224-2522 (対策本部) |
| 担当者 | 職名・氏名 | 副局長 石原 達彦 |
| | 職名・氏名 | 次長 藤原 康晴 |

広 報 連 絡

- 1 件 名 田町一丁目地内漏水事故について(その2)
- 2 日 時 平成19年5月20日 9時ごろ
- 3 場 所 岡山市田町地内(西川アイプラザ東側)
- 4 状 況 1000ミリの水道本管が破裂し、漏水が発生しました。付近に水が吹き上げている状況です。

この事故の影響で市内の広範囲において水圧低下、濁水が発生しています。現在、対策本部を設置し対応を行っています。今後、付近のバルブを閉め、漏水を止める作業を実施する予定であり、この作業の影響により、断水することはありませんが、今後も濁水が発生する可能性があります。復旧の見込みは未定です。

12時から、広報車により濁水についての広報をしております。
ご迷惑をお掛けしていることとお詫びします。

- 5 影響範囲 72,000戸 155,000人
- 6 お客様窓口 お客様センター 電話(086)234-5959
FAX 221-8972
- 7 その他 水道局ホームページにて随時、状況をお知らせしていきます。
<http://www.water.okayama.okayama.jp/>