

資料提供年月日	平成19年 5月20日	
問い合わせ先	課名 水道局企画総務課	
	電話	直通 224-2522 (対策本部)
担当者	職名・氏名	副局長 石原 達彦
	職名・氏名	次長 藤原 康晴

広 報 連 絡

- 1 件 名 田町一丁目地内漏水事故について(その3)
- 2 日 時 平成19年5月20日 9時ごろ
- 3 場 所 岡山市田町地内(西川アイプラザ東側)
- 4 状 況 1000ミリの水道本管(昭和34年頃布設)が破裂し、漏水が発生しました。バルブを閉める作業を実施した結果、午後3時頃、漏水は止まり、水圧は通常に戻りました。
- この事故の影響で断水することはありませんが、濁水が発生している地域があります。現在、対策本部を設置し、今夜中の濁水解消を目指して対応を行っています。ご使用の際には、濁水を蛇口等で放水していただくようお願いいたします。
- ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。
- 5 工事の予定 午後4時掘削開始し、現在は破損箇所の一部が確認できる状況にある。今夜中に原因、道路の被害状況等を調査する予定
- 6 影響範囲 72,000戸 155,000人
- 7 お客様窓口 お客様センター 電話(086)234-5959
FAX 221-8972
- 8 その他 水道局ホームページにて随時、状況をお知らせしていきます。
<http://www.water.okayama.okayama.jp/>