

資料提供年月日	平成20年12月31日	
問い合わせ先	課名 水道局東水道センター	
	電話	直通 942-3822
担当者	職名・氏名 所長	香西秀輝
	職名・氏名 所長代理	西牧大雅

## 広 報 連 絡

- 1 件 名 口径100ミリメートル水道管の破裂事故について
- 2 日 時 平成20年12月31日(水)午前 6時45分頃
- 3 場 所 岡山市西大寺東幸崎地内(地図 裏面のとおり)  
(県道片岡・宿毛線と県道橋詰・千手線交差点の西付近)
- 4 状 況 口径100ミリメートルの水道管が破裂し、漏水が発生しました。  
付近80戸程度の断水が発生しましたが、11時30分に修理を終え、12時30分頃には復旧する見込みです。  
この作業での濁水等の影響はありません。