

資料提供年月日	平成21年1月23日	
問い合わせ先	課名 水道局中水道センター	
	電話	直通 234-5961
担当者	職名・氏名	次長 守安孝史
	職名・氏名	所長補佐 高原道正

広 報 連 絡

- 1 件 名 灘崎地区での水道管破損事故について
- 2 日 時 平成21年1月23日(金)午前10時半頃
- 3 場 所 岡山市灘崎町宗津119番地(地図 裏面のとおり)
- 4 原 因 水路改修工事中に誤って水道管を破損したもの
- 5 状 況 本日午前11時半頃、岡山県南部水道企業団から、同企業団所有の口径600ミリメートルの送水管の破損事故が発生したとの連絡がありました。この事故による断水は、現在のところ発生しておりません。
- 現在、午後10時からの修繕工事に向けて同企業団が準備を行っています。この工事により灘崎町の一部地区で濁水及び水圧低下の恐れがあります。
- 水道局ではこの地区に、濁水及び水圧低下の広報を行っています。
- 6 影 響 地 区 灘崎町彦崎、灘崎町植松を除く灘崎地区約3,600世帯