

資料提供年月日	平成21年7月30日	
問い合わせ先	課名	水道局企画総務課
	電話	234-5906
担当者	職名・氏名	審議監(配水担当) 永野 秀樹
	職名・氏名	浄水課長 板野 一雄

広 報 連 絡

- 1 件 名 祇園・中原・賞田周辺における断水の発生について(第2報)
- 2 場 所 岡山市北区及び中区祇園・北区中原・中区賞田周辺
- 3 状 況 7月30日15時40分ごろから北区及び中区祇園・北区中原・
中区賞田周辺において発生した断水は、18時30分現在、山浦浄水
場の送水ポンプを手動運転に切り替えたため解消しています。
断水の原因は、東岡山配水池の機器故障により送水ポンプが停止し
たことに伴う、配水池の水位低下によるものです。