

資料提供年月日	平成29年 7月27日		
問い合わせ先	課名 水道局施設課		
	電話	直通	234-5990
担当者	職名・氏名	課長	森野 道浩
	職名・氏名	係長	大森 剛

広 報 連 絡

- 1 件 名 三野浄水場内車輛事故による軽油流出事故について
- 2 日 時 平成29年7月27日 16時頃
- 3 場 所 岡山市北区三野一丁目2-1地内（三野浄水場内）
- 4 状 況 三野浄水場構内で車輛事故が発生し、車輛燃料タンクから約20リットルの軽油が座主川に流出しました。

直ちに、オイルフェンスを三野構内出口に設置し、現在は明誠学院高校附近に設置中です。現在、流出が確認された岡山大学西側付近に吸着マットを随時設置中です。

現在、被害は確認されておられません。

ご迷惑をお掛けしていることをお詫びします。